



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ **ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ REI 60**

Πόρτα Πυρασφαλείας , μονό ή διπλό φύλλο , 60 REI , σύμφωνα με την τελευταία Ευρωπαϊκή οδηγία fi proofdoors εκ νέου , EN1634-1 , φύλλα πάχους 51 mm.

Πόρτα - φύλλα του τύπου σάντουιτς , κατασκευασμένα από γαλβανισμένο φύλλο μετάλλου , και την εσωτερική Ilment fulfil από fi επίπληξη θερμική και τη χρηστή μονωτικό υλικό με βάση εξόρυξης fi Bres , 100 KG / M3 πυκνότητα , και 2 βίδες ασφαλείας κατά τη πίσω πλευρά.

Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ψύχονται απο έλασης λαμαρίνα , πάχους 1,5 MM με ρυθμιζόμενους μεντεσέδες . Υπάρχουν δύο τρύπες για τη στήριξη και είναι εφοδιασμένη με θερμοδιογκούμενες ταινίες περιμετρικά . Το πλάτος του πλαισίου είναι 98 χιλιοστά για την ισχυρή στήριξη της . Συνοδευόμενη από την ίδια πλευρά πάνω μέρος και κάτω μέρος πλευρά , έτσι ώστε να έχουν τη ικανότητα να τοποθετούνται με δεξιά ή αριστερά το άνοιγμα .

Δύο αγκύρια που φέρει ρυθμιζόμενους μεντεσέδες που παρέχονται , όταν ένας εξ αυτών έχει την ικανότητα να αυτορυθμίζεται ,έτσι ώστε να λειτουργεί επίσης και ως μηχανισμός επαναφοράς .

Κλειδαριά εξ 'ολοκλήρου χαλύβδινη με χερούλια και επιστόμια , fi επίπληξη , σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18273 FS . Η κλειδαριά προστατεύονται εσωτερικά και εξωτερικά από τον αμίαντο πάχους 10mm .

Οι θύρες πυρασφαλείας βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος RAL 7035 σαγρέ (γκρι) ή σε άλλο χρώμα .

Ειδικώς για την πόρτα δίφυλλη fi επίπληξη , μετά απαιτούν ένα μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος των φύλλων μπορεί να παρέχεται . Το διπλό φύλλο πόρτας εφοδιάζεται με ένα μηχανισμό με αυτόματη oor fl και την οροφή μάνδαλα κατασκευασμένα από χάλυβα , έτσι ώστε το φύλλο XED ημι- fi μπορεί να ακινητοποιείται σε κλειστή θέση με ασφάλεια .

Μετά ζήτησης μπορεί να καλυφθεί και μπάρα πανικού για τις μονές πόρτες των φύλλων , καθώς και για τις δίφυλλες πόρτες , για ένα ή αμφότερα από τα φύλλα . Περαιτέρω , η τοποθέτηση των ηλεκτρομαγνητών προβλέπεται (fl oor ή τοίχου) που θα ακινητοποιούν τα φύλλα της πόρτας σε ανοικτή θέση. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα τοποθέτησης υδραυλικού επαναφορά μηχανισμού σε περίπτωση μαζικής χρήσης.

Οι πόρτες επίπληξη fi συνοδεύεται από όλα τα νομικά πιστοποιητικά να , μετά από τεστ που πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό εργαστήρια , LAPI στην Ιταλία , και Applus LGAI στην Ισπανία , σύμφωνα με την τελευταία Ευρωπαϊκή οδηγία EN 1634-1 .